



**ACTA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
CEAJ-DAJI-SDSG-LPL-050/2019
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECARGA DE EXTINTORES"
SEGUNDA VUELTA**

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:30 (trece) horas con 30 (treinta minutos) del día 31 de octubre de 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración, Jurídico e Innovación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicada en la Avenida Alemania No. 1377, de la Colonia Moderna, los interesados en participar en el desahogo de la presente Junta de Aclaraciones derivada de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CEAJ-DAJI-SDSG-LPL-050/2019 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECARGA DE EXTINTORES". SEGUNDA VUELTA.**

Contándose con la asistencia de Hermilio de la Torre Delgadillo- Subdirector de Servicios Generales, la Lic. Martha Leticia Márquez Tapia – Jefe del Departamento de Compras Gubernamentales, el Lic. Hugo Francisco Olgún Osegueda – Jefe de Recursos Materiales y Servicios (enlace del área requirente) y Luisa Fernanda López Saldaña – Auxiliar de Compras, además de la siguiente empresa:

1.- SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.

Informándose que se recibieron las siguientes preguntas conforme al punto 5.1 de las BASES de las siguientes empresas, a las cuales se procede a dar respuesta:

EMPRESA: SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:

1.- ¿Es recarga o es mantenimiento?

La recarga consiste en renovar el polvo del extintor, collarines, manómetros etc.

Y el mantenimiento consiste en una revisión completa del mismo, para tener la seguridad de que en una emergencia el extintor funcionará.

El extintor se debe vaciar, es decir debes de descargar completamente el agente extinguidor.



- Realiza una inspección interna y externa del extintor.
- Revisa todas sus partes desensambladas. Los manómetros deberán ser probados de acuerdo con los procedimientos.
- Si es necesario cambia el agente extinguidor y el certificado.
- Si el extinguidor está limpio.
- Si el extintor no cuenta con una marca clara donde se mencione la fecha de la prueba hidrostática, el proveedor debe realizar la prueba y colocar una placa donde se indique la fecha de la misma.

Respuesta.- Se debe brindar el mantenimiento completo, ya que se requiere se realice el procedimiento necesario para que los equipos queden funcionando cumpliendo con las Normas vigentes, así como cumplir con su revisión anual, como información adicional se realizó por última vez el mantenimiento en el mes de octubre de 2015.

De igual manera se hace constar que no se presentaron más preguntas para la celebración de la junta aclaratoria, por lo que no habiendo más aclaraciones que realizar y que no se tienen más dudas con relación a las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CEAJ-DAJI-SDSG-LPL-050/2019 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ** "objeto del mismo, se da por terminada la Junta de Aclaraciones de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CEAJ-DAJI-SDSG-LPL-050/2019 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECARGA DE EXTINTORES" SEGUNDA VUELTA** a las 13:45 (trece) horas con 45 (cuarenta y cinco minutos), firmando en esta acta los que intervinieron y quisieron hacerlo.

NOMBRE	FIRMA
Hermilio de la Torre Delgadillo Subdirector de Servicios Generales y Unidad Centralizada de Compras	
Lic. Martha Leticia Márquez Tapia Jefe del Departamento de Compras Gubernamentales	
Lic. Hugo Francisco Olguín Osegueda Jefe de Recursos Materiales y Servicios (Enlace Área Requirente) de la Subdirección de Servicios Generales	

continua hoja siguiente de firmas.-----



Luisa Fernanda López Saldaña Auxiliar de Compras	<i>Luisa Fernanda López S</i>
Rita Clarisa Rodríguez Sergo Equipos y Herramientas, S.A. de C.V.	<i>Rita Rodríguez</i>

[Handwritten signature]

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICO E INNOVACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES (UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS)
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CEAJ-DAJI-SDSG-LPL-050/2019
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECARGA DE EXTINTORES" SEGUNDA VUELTA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES "ACTA JUNTA DE ACLARACIONES"

					FECHA Jueves/31/2019 13:30 HRS. Registro a partir de las 13:15 pm.
HORA REGISTRO	NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA/MORAL (RAZÓN SOCIAL)	NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE COMPLETO DEL ASISTENTE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1:30	SADeW Sergo Equipos y Herramientas	Jose Luis Gomez Padilla	Pita Clarisa Rodriguez	IFE 2582082813495	