

Guadalajara, Jalisco, 30 de Julio del 2014

Lic. Héctor Manuel Salas Barba
Director de Administración
Presente

Por medio del presente solicito a Usted su apoyo para llevar a cabo la Adjudicación Directa para el pago del Suministro de tubería y material eléctrico, requerido para llevar a cabo la Reparación Urgente del Ademe del Pozo No. 1 del Parque Industrial de El Salto. La mano de obra y maquinaria para la reparación fue llevada a cabo por parte de personal de la Dirección de Apoyo a Municipios de esta Institución. (Se anexa archivo fotográfico)


El material requerido fue surtido de forma inmediata por el C. Juan Manuel Becerra Corona y facturado con el documento No. 62, por la cantidad de \$ 43,011.51 (Cuarenta y tres mil once Pesos 51/100 M.N.). Para llevar a cabo el trámite correspondiente y debido a que el sistema no permite ingresar partidas diferentes en una sola Requisición, se realizó en el SIAFI las Solicitudes de Adquisiciones de Bienes y/o Servicios No. 994 (Partida 2471) y 995 (partida 2461).

Cabe hacer mención que esta reparación se realizó de forma urgente, con la finalidad de restablecer a la brevedad posible el servicio de suministro y distribución de Agua Potable a las 45 empresas que se surten del Pozo No. 1 del Parque Industrial de El Salto, prestación que es llevada a cabo por esta Institución. Así mismo, hago de su conocimiento que durante el tiempo en que se realizó la reparación, se ofreció el servicio de agua potable a través de Pipas de la CEA, extrayendo el agua de un pozo perteneciente al municipio de El Salto.

La información anterior se hace de su conocimiento para los fines que Usted estime conveniente.

Sin más por el momento y seguro de contar con su valioso apoyo en lo antes expuesto, le envío un cordial saludo y quedo para cualquier duda o aclaración que surgiera al respecto.

Atentamente




Biol. Luis Aceves Martínez
Director de Operación de Plantas de Tratamiento

c.c.p.- Lic. Enrique Peredo Ávalos.- Gerente de Servicios Generales.- CEA
Martha Olga Peña Lie.- Gerente Técnico Consultivo.- CEA
Miguel Ángel Loera Guerrero.- Jefe de Adquisiciones.- CEA
Pablo Alejandro Jiménez Bautista.- Jefe de Planta Potabilizadora de El Salto.- CEA
Archivo

LAM/VIMG/jigr

"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN"



C/anexos

113-

JALISCO



COMISIÓN ESTATAL DEL

**AGUA
JALISCO**

REPORTE EMERGENCIA POZO 1 (PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO), POR FALLA ELECTRICA EN LA BOMBA SUMERGIBLE DE 50HP

A continuación un breve resumen de la reparación del pozo No. 1 del Parque Industrial El Salto presentada el día jueves 10 de Julio del presente año. Se procedió a realizar las reparaciones pertinentes.

Cuando se preparaba hacer el sondeo para conocer la profundidad (niveles estático y dinámico) del pozo, providencialmente se origino un corto circuito entre la línea de impulsión del pozo y la cerca (malla ciclónica) que lo circunda, cuando se colocó una varilla de cobre, que cerró el circuito lo que hizo que una de las cuchillas del transformador se botara.



Las imágenes muestran el sitio donde se originó el corto circuito.

En ese momento del corto circuito se determinó por personal de mantenimiento, Ing. Pablo Jiménez, Ing. David Aragón y el Ing. José Riveron, que ese pozo (denominado No.1) pasaba al estado de emergencia y debería de ser atendido de inmediato. Personal de Mantenimiento de la CEA se dieron a la tarea de empezar con las reparaciones.



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO




COMISIÓN ESTATAL DEL
**AGUA
JALISCO**



Las fotos nos muestran los trabajos en el pozo.

Se planteó todo lo que se consideró necesario hacer para: extraer la bomba, el motor dañado, alargar la columna, instalar la nueva bomba, nuevo motor, revisión del ademe, organizar la entrega de agua potable por camiones cisterna. Se solicitó apoyo al Ayuntamiento de El Salto, por conducto del Ing. Carlos Islas (Director de Agua Potable y Alcantarillado) que nos otorgó la posibilidad de cargar los camiones cisterna de una garza más próxima al lugar de entrega.



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia C.P. 44680 Guadalajara, Jalisco, México
Tels. (33) 3030-9350 y 01 800 087 9310
ceajalisco.gob.mx



COMISIÓN ESTATAL DEL

**AGUA
JALISCO**



En las fotos muestran la extracción de la bomba y el alargamiento de la columna de succión de acero al carbón de 6" de diámetro.

Se alargó la columna de succión con 4 tramos de tubería de 6" de acero al carbón, esto por problemas de abatimiento, además se le dió manteniendo al panel de control eléctrico. Estos trabajos se llevaron a cabo desde el jueves 10 de Julio y el viernes 11 de Julio del presente año. Se concluyó satisfactoriamente, dejando en funcionamiento el bombeo.



JALISCO
GOBIERNO ESTADAL





COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia C.P. 44680 Guadalajara, Jalisco, México
Tels. (33) 3030-9350 y 01 800 087 9310
ceajalisco.gob.mx