



Comisión Estatal del Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-CON-FED-LP-030-20

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: LO-914029999-E4-2020

Objeto: DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA PTAR, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DE 10 LPS, EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO.

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:30 HORAS, del día 16 (DIECISEIS) DE JUNIO DE 2020 (DOS MIL VEINTE).

Acta que se formula con fundamento en los artículos 27 fracción I, 31 fracción X, 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como en los artículos 31 fracción III, 39 y 40 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, siendo las 11:30 HORAS para constatar la realización de la junta convocada por la Dirección Técnica de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, de conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de contratación.

El acto fue presidido por el Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo, Director de Presupuestos y Contratos y el personal de la Dirección Técnica de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA). La reunión tiene por objeto dar respuesta a las preguntas recibidas y hacer las aclaraciones necesarias a las bases de licitación, anexos, proyecto y/o catálogo de conceptos, para la preparación de las propuestas técnicas y económicas.

PREGUNTAS Y ACLARACIONES	
EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA:	
Las siguientes preguntas son presentadas por la empresa SICTA, S.A. DE C.V.:	
1.- Con relación al documento ANTECEDENTES, en el punto 2" Datos de referencia" donde señalan la localización del predio, se marca el punto de influente, sin embargo, no se nos indica la cota de llegada. Solicitamos se nos proporcionen una cota de referencia.	



Comisión Estatal del Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACIÓN PÚBLICA CEA-CON-FED-LP-030-20

R: Para efecto de diseño considerar cota de colector a 1.00 mt por debajo de terreno natural.

2.- De igual forma solicitamos el punto de descarga de la planta.

R: Deberán de considerar tramo de colector de intersección del colector existente y aproximadamente 250 mt hasta el sitio de construcción de la planta la cota de salida estará a 1.00 mt sobre el nivel del terreno natural en caja de salida y tramo emisor de agua tratada de 250 mt de longitud para reconectarse al colector existente.

Las siguientes preguntas son presentadas por la empresa GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.:

1.- ¿La línea eléctrica con la que se trabajará en la PTAR será de 220 o 460?

R: Los licitantes deberán de proporcionar el voltaje de operación en función de su propuesta técnica y económica cuidando los costos por energía eléctrica sean los más bajos y adecuados para la operación de la PTAR.

2.- ¿Si fuera 220 se deberá contemplar el re calibración de la línea?

R: De acuerdo a sus proyectos eléctrico y equipamiento deberá ser revisado y aprobado por la CFE, los costos deberán estar incluidos en su propuesta técnica y económica.

3.- ¿Los equipos en qué voltaje se tienen que contemplar?

R: Los licitantes son responsables de contemplar los voltajes de operación de los equipos propuestos de acuerdo a su proyecto de PTAR, por lo que deberán de proponer los más adecuados y de mayor eficiencia.

4.- ¿Será posible que nos faciliten el NAME del cuerpo de descarga existente en el terreno donde será proyectada la planta?

R: La cota de salida estará a 1.00 mt sobre el nivel del terreno natural dentro de la planta y se conectará mediante emisor de regreso al punto del colector existente.

Las siguientes preguntas son presentadas por la empresa RIVERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.:

1.- ¿Habrá oportunidad de proponer algún otro proceso? O ¿solo será por lodos activados?



Comisión Estatal del Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACIÓN PÚBLICA CEA-CON-FED-LP-030-20

R: De preferencia losodos activados y sistema de tratamiento que contemple el área disponible y espacio para futura ampliación.

2.- Puesta en marcha y operación ¿alguna propuesta en horas de trabajo?

R: Los sistemas de tratamiento operan las 24 horas, por lo que deberá contemplar el programa de ejecución propuesta en las bases de licitación.

3.- ¿El proceso de desinfección debe ser luz ultravioleta? Por el costo y litros por segundo ¿podría ser algún otro?

R: Deberán de considerar luz ultravioleta.

ACUERDOS

1. Deberán considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los trabajos en tiempo extraordinario en diferentes turnos, así como trabajos intermitentes sábados y domingos para terminar en la fecha programada.
2. La empresa deberá garantizar para la ejecución de los trabajos contar mínimo con un ingeniero topógrafo de planta para el control de nivelaciones con su respectivo equipo completo de trabajo.
3. El contratista debe contemplar mano de obra especializada suficiente y necesaria para la ejecución de los trabajos.
4. El programa general de ejecución de los trabajos se presentará por actividad (conforme al presupuesto total de los trabajos), indicando erogaciones y cantidades mensuales de la ejecución de los trabajos, expresado en unidades, volúmenes totales y costos, respetando las fechas de inicio y terminación indicadas en las bases de esta licitación.
5. Se deberá considerar como parte de sus indirectos el rotulo informativo con medidas mínimas de 2 mts de alto por 3 mts de largo; con la descripción de la obra en



Comisión Estatal del Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS


LICITACIÓN PÚBLICA CEA-CON-FED-LP-030-20


construcción, los tramites y permisos pertinentes, el equipo de seguridad del personal de obra, así como el señalamiento y materiales para proteger la zona de construcción de manera que se conserve el paso peatonal y vehicular seguro y limpio en todo momento durante la ejecución de la obra.

6. Se deberá mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de ejecución, así mismo la obra tendrá que ser entregada totalmente limpia.
7. El contratista no podrá sino por consentimiento expreso de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco realizar trabajos cuyo importe sea mayor al contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedarán a favor del estado.
8. Los vehículos que se utilicen para el acarreo de materiales deberán cumplir con la normatividad de la SCT para transitar en vías estatales y federales.

Una vez leída la presente, se cierra siendo las 13:00 HORAS del mismo día, a continuación de conformidad al margen y al calce todos los participantes de ella.

Por parte de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.


Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo
Director de Presupuestos y Contratos.
(CEA)


Ocean. J. Trinidad Martínez Sahagún
Director de Saneamiento y
Operación de Plantas de
Tratamiento (CEA)



Comisión Estatal del Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-CON-FED-LP-030-20

Empresas y/o Persona Física participantes

No	RAZÓN SOCIAL Y/O PERSONA FÍSICA	REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA)
1	Ruizsa Construcciones SA	Mano A. Rosendo
2	Urbanización Tecnificada SA	Josep L. Josep Lopez
3	Ingeniería proser sa de cv	Marcos Roberto Chavez
4	MARCO SICTA S.A. DE CV	MARCOS ROBERTO CHAVEZ
5	GENIUS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA	JESUS Fco. MORAÑA V.
6		
7		
8		
9		

Otro (s) participante (s)

DEPENDENCIA	REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA)
Jefe de Saneamiento del Interior del Estado Dirección Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento (CEA)	Ing. Víctor Ignacio Méndez Gómez
Representante de Contraloría Interna.	Ing. José de Jesús González Soria