



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-CON-EST-LP-040-25**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PRESA LA CALERA A PP5 LOS AGAVES, FRENTE 1 EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEAJ)**, ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:00 HORAS**, del día **24 (VEINTICUATRO) DE JULIO 2025 (DOS MIL VEINTICINCO)**.

Acta que se formula con fundamento en los artículos 15 fracción I, 43 numeral 1 fracción I y 66 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 82 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para constatar la realización de la junta convocada por la **DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y OPERACIÓN DE ORGANISMOS** de la **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEAJ)**, de conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de contratación.

El **Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo** Director de Presupuestos y Contratos y el personal de la **DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y OPERACIÓN DE ORGANISMOS** de la **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEAJ)**. Dará respuesta a las preguntas recibidas y hacer las aclaraciones necesarias respecto a las bases de licitación, anexos, proyecto y/o catálogo de conceptos, para la preparación de la propuesta técnica y económica.

Asimismo, se les recuerda que en su propuesta técnica deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen los términos, resolución de dudas y/o acuerdos en que llegaron ambas partes en esta junta de aclaraciones, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato (en caso de adjudicárselo) por este motivo.

PREGUNTAS Y ACLARACIONES

EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA:

NOTA(S) ACLARATORIA(S) POR PARTE DE LA DEPENDENCIA

1. En esta junta de aclaraciones se hace entrega y se enviará por correo a las empresas inscritas el documento Catálogo de conceptos **"CAT 040-25 V2"**, mismo que estará disponible en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEAJ)**, ubicada en calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, Guadalajara, Jalisco, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 17:00 horas.
2. Así mismo se cita a una segunda junta de aclaraciones el día **30 (TREINTA) DE JULIO DE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO)** a las **13:00 horas**.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-CON-EST-LP-040-25**

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FUERON REALIZADAS POR LA EMPRESA: **BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**

1. Catálogo de conceptos

Conceptos CEA-0088, CEA-0089, CEA-0090 y CEA-0103 de las partidas de Construcción de cajas de válvulas y estructuras de descarga y Atraques, dice: "Colado de concreto premezclado f'c...", pero no indica suministro y dentro de las partidas no existe concepto de suministro de concreto, la pregunta es ¿Se considera el concreto dentro de los mismos conceptos se anexarán conceptos por suministro?

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE DEBERÁ CONSIDERAR EL SUMINISTRO DENTRO DEL CONCEPTO DE ACUERDO CON EL AJUSTE A LAS DESCRIPCIONES DEL CONCRETO HECHAS EN LA JUNTA.

2. Catálogo de conceptos

Concepto CEA-00116, CEA-0117 y CEA-0118 correspondientes a los elementos de estabilización de las lumbreras como son los ademes, tablaestacado y vigas madrinan, se solicita se cambien el concepto por Suministro e instalación, ya que por experiencia es complicado la recuperación de los materiales antes descritos.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: DEBERÁ CONSIDERAR LA RECUPERACIÓN DEL MATERIAL DENTRO DEL COSTO DE LA PROPUESTA Y LA RENTA DE LOS ELEMENTOS POR EL TIEMPO NECESARIO PARA EL PROCESO DEL HINCADO.

3. General

En la partida de Hincado de tubería, ¿la dependencia cuenta con los permisos ante las entidades competentes para realizar los trabajos de hincado bajo la carretera a Chapala?

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ENTREGARA AL CONTRATISTA COPIA DEL PERMISO PARA EL HINCADO.

4. Catálogo de conceptos

Concepto CEA-0036, CEA-0051, CEA-0052 y CEA-0053 correspondiente a piezas de pailería en las cuales solicitan recubrimientos de pintura interior y exterior bajo normativa PEMEX RP6 y acabado RA-29, estas normas han sido derogadas y por lo tanto obsoletas, solicitamos se nos indique que sistema de pintura se debe de emplear.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE SUSTITUYEN LAS DESCRIPCIONES RELATIVAS AL SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO Y SU INSTALACIÓN INDICANDO QUE EL RECUBRIMIENTO SERÁ CONFORME A AWWA C222 A BASE DE POLIURETANO.

5. Catálogo de conceptos

Concepto CEA-0036, CEA-0051, CEA-0052 y CEA-0053 correspondiente a piezas de pailería en las cuales solicitan se cómo pruebas No Destructivas la radiografía de la soldadura, en primera instancia no se maneja el porcentaje al que se tendrán que aplicar y además señalamos que en tuberías y pailería no son complicadas y poco fiables al no ser a superficies planas, por lo que se propone se reemplacen por pruebas radiográficas.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE SUSTITUYEN LOS CONCEPTOS MENCIONADOS INDICANDO QUE DEBERÁN REALIZARSE PRUEBAS DE LÍQUIDOS PENETRANTES Y ULTRASONIDO.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-CON-EST-LP-040-25**

6. Catálogo de conceptos

Concepto CEA-0051, CEA-0052 y CEA-0053 correspondiente a piezas de pailería en las cuales solicitan se coloquen bridas ANSI clase 150 lbs y en el concepto CEA-0054 correspondiente a suministro, transporte, instalación y montaje de brida soldable en dicho concepto solicitan que la brida sea en Clase 300, ¿es correcto que sea en clase 300? Ya que de una clase a otra varía en gran medida el espesor con que es fabricada la brida.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LAS BRIDAS SERÁN CLASE 150 LBS COMO SE INDICA EN EL AJUSTE AL CATÁLOGO QUE SE ENTREGA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

ACUERDOS

1. Deberán considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los trabajos en tiempo extraordinario en diferentes turnos, así como trabajos intermitentes sábados y domingos para terminar en la fecha programada.
2. La empresa deberá garantizar para la ejecución de los trabajos contar mínimo con un ingeniero topógrafo de planta para el control de nivelaciones con su respectivo equipo completo de trabajo.
3. Deberán analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del catálogo y especificaciones de construcción; considerando los materiales, mano de obra especializada, maquinaria o herramientas necesarias y suficientes para garantizar la ejecución de los trabajos puestos en obra, tomando en cuenta la ubicación de la obra y la dificultad para acceder a la misma, los fletes y todo lo necesario para su correcta ejecución, si el contratista no presenta el desglose de los insumos necesarios, será motivo de descalificación de su propuesta.
4. El programa general de ejecución de los trabajos (**Documento PE-03**) se presentará por conceptos (con la descripción completa), indicando erogaciones y cantidades mensuales de la ejecución de los trabajos, expresado en unidades, volúmenes totales y costos, respetando las fechas de inicio y terminación indicadas en las bases de esta licitación.
5. Se deberá mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de ejecución, así mismo la obra tendrá que ser entregada totalmente limpia.
6. Bajo los criterios de la **DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y OPERACIÓN DE ORGANISMOS** de la **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEAJ)** se tramitará o aceptará se genere un precio extraordinario relativo a limpieza gruesa, fina o especializada de la obra, cuando las especificaciones, condiciones,





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-CON-EST-LP-040-25**

lineamientos y el municipio lo requiera, en el entendido que solo se aplicará esta consideración como y cuando el supervisor de la obra por parte de la dependencia lo autorice.

7. Los conceptos fuera de catálogo, deberán **ser presentados dentro del periodo de ejecución**, en el formato autorizado, previo visto bueno del supervisor y debiendo quedar asentado en la bitácora de obra la fecha de autorización, contando a partir de ésta con 30 días naturales para su presentación de análisis de precio unitario, en la Subdirección de Costos y Presupuestos de la Dirección de Presupuestos y Contratos.
8. Durante la ejecución de los trabajos en el proceso para realizar el relleno o acostillado de la tubería en la zanja excavada con material producto de banco o bien con material producto de excavación, se deberá considerar que los trabajos de compactación requeridos se ejecuten por cualquier medio, garantizando el contratista el grado de compactación requerido en el concepto a ejecutar.
9. El contratista no podrá sino por consentimiento expreso de la **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEAJ)** realizar trabajos cuyo importe sea mayor al contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedarán a favor del estado.
10. Se deberá considerar como parte de sus indirectos el rotulo informativo con medidas mínimas de 2.00 mts de alto por 3.00 mts de largo; con la descripción de la obra en construcción, los tramites y permisos pertinentes, el equipo de seguridad del personal de obra, así como el señalamiento y materiales para proteger la zona de construcción de manera que se conserve el paso peatonal y vehicular seguro y limpio en todo momento durante la ejecución de la obra.
11. Los vehículos que se utilicen para el acarreo de materiales deberán cumplir con la normatividad de la SCT para transitar en vías estatales y federales.
12. Las excavaciones se pagarán sobre las líneas de proyecto, cualquier cambio deberá ser autorizado por la **DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y OPERACIÓN DE ORGANISMOS**; no se pagarán sobre excavaciones por la utilización incorrecta de su maquinaria en sus procesos constructivos.
13. Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias en su propuesta en caso de que se requieran, con base a juntas de aclaraciones, circulares aclaratorias, bases de licitación y convocatoria publicada por la dependencia, para ser entregada de forma adecuada y congruente el día del acto de presentación y apertura de la misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos, descripciones y fechas establecidas para este procedimiento por la dependencia.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-CON-EST-LP-040-25**

Una vez leída la presente, se cierra siendo las **10:30 HORAS** del mismo día, a continuación de conformidad al margen y al calce todos los participantes de ella.

Por parte de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo
Director de Presupuestos y Contratos.
Dirección de Presupuestos y Contratos.
(CEAJ)

Mtro. Luis Fernando Horner Valencia
Director de Abastecimiento y Operación de
Organismos
Dirección de Abastecimiento y Operación de
Organismos (CEAJ)

Empresa (s) Participante (s)

No	RAZÓN SOCIAL Y/O PERSONA FISICA	NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-CON-EST-LP-040-25**

8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Otro (s) participante (s)

DEPENDENCIA	NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE
Representante del Órgano Interno de Control	

