



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-MOD-EST-LP-054-26**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Objeto: MODERNIZACIÓN, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATITÁN, JALISCO.

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA)**, ubicada en la Calle Brasília No. 2970, Col. Colomos Providencia, en Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:00 HORAS**, del día **25 (VEINTICINCO) DE AGOSTO 2026 (DOS MIL VEINTISÉIS)**.

Acta que se formula con fundamento en los artículos 15 fracción **III**, 43 numeral 1 fracción I y 66 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 82 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para constatar la realización de la junta convocada por la **DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO** de la **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA)**, de conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de contratación.

El **Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo**, Director de Presupuestos y Contratos y el personal de la **DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO** de la **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA)**. Dará respuesta a las preguntas recibidas y hacer las aclaraciones necesarias respecto a las bases de licitación, anexos, proyecto y/o catálogo de conceptos, para la preparación de la propuesta técnica y económica.

Asimismo, se les recuerda que en su propuesta técnica deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen los términos, resolución de dudas y/o acuerdos en que llegaron ambas partes en esta junta de aclaraciones, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato (en caso de adjudicárselo) por este motivo.

PREGUNTAS Y ACLARACIONES	
EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA:	
NOTA(S) ACLARATORIA(S) POR PARTE DE LA DEPENDENCIA	
1.	En esta junta de aclaraciones, se entrega a los licitantes los siguientes documentos: ✓ Plano en archivo DWG “F-01 Y F-02 PRETRATAMIENTO” ✓ Plano en archivo DWG “F-03 UNIDAD MULTIPLE- EXISTENTE” ✓ Plano en archivo DWG “P-03 PERFIL HIDRAULICO” ✓ Plano en archivo DWG “PLANO DIMENSIONAL AMATITAN” ✓ Plano en archivo DWG “TP-01 TOPOGRAFIA-AMATITAN” ✓ Documento en formato PDF “Estudio de mecánica de suelos-PTAR-AMATITAN” ✓ Documento en formato Excel “5. Anexo PRES-OB-PTAR AMATITAN, PE-1” para el complemento del catálogo de conceptos, el cual es enunciativo más no limitativo para el desarrollo de su propuesta Técnica y Económica.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-MOD-EST-LP-054-26**

Mismos que se enviarán por correo y estará disponible en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicadas en Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, Guadalajara, Jalisco, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FUERON REALIZADAS POR LA EMPRESA: TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

1. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CAPÍTULO 1, CONCEPTO 1.1.1.

SE SOLICITA PLANO DE DETALLE DEL EQUIPO EXISTENTE, PARA CORRECTA CUANTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA, EQUIPOS NECESARIOS Y TIEMPO REQUERIDO PARA SU RETIRO. ¿A QUÉ DISTANCIA SE DEBERÁN RETIRAR?

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: MEDIANTE NOTIFICACIÓN 1 SE HACEN ENTREGA DE LOS PLANOS DISPONIBLES, ASÍ MISMO SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EN LA CARPETA DENOMINADA 2-APÉNDICES, SE ENCUENTRA EL ARCHIVO DIGITAL 1. APÉNDICE 2 ASPECTOS TÉCNICOS_PTAR-AMATITÁN, EN DONDE SE INDICAN LOS OBJETIVOS Y TRABAJOS A DESARROLLAR CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE. COMPLEMENTADO CON LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS PARA QUE LOS LICITANTES PUEDAN DESARROLLAR SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

LOS MATERIALES Y EQUIPOS A DESMONTAR QUEDARÁN A RESGUARDO DENTRO DEL PREDIO DE LA PTAR, HASTA QUE EL MUNICIPIO DE AMATITÁN, INDIQUE EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL.

2. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CAPÍTULO 2, SUBCAPÍTULOS 2.2, 2.3, 2.4 Y 2.5

SE SOLICITA PLANO DE DETALLE DE LAS INSTALACIONES, PARA LA CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES (M2, M3) A EJECUTAR. ¿A QUÉ DISTANCIA SE DEBERÁ RETIRAR LODO Y ARENA RESULTANTES DE LA LIMPIEZA?

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: MEDIANTE NOTIFICACIÓN 1 SE HACEN ENTREGA DE LOS PLANOS DISPONIBLES, ASÍ MISMO SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EN LA CARPETA DENOMINADA 2-APÉNDICES, SE ENCUENTRA EL ARCHIVO DIGITAL 1. APÉNDICE 2 ASPECTOS TÉCNICOS_PTAR-AMATITÁN, EN DONDE SE INDICAN LOS OBJETIVOS Y TRABAJOS A DESARROLLAR CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE. COMPLEMENTADO CON LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS PARA QUE LOS LICITANTES PUEDAN DESARROLLAR SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

PARA EL DESARROLLO DE SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, LOS LICITANTES DEBERÁN DE CONSIDERAR UNA DISTANCIA DE HASTA 15 KM PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS LODOS Y ARENAS EN RELLENOS SANITARIOS.

3. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CAPÍTULO 2, SUBCAPÍTULOS 2.6 Y 2.7

SE SOLICITA PLANO DE LAS INSTALACIONES, PARA LA CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES (M2) A EJECUTAR.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: MEDIANTE NOTIFICACIÓN 1 SE HACEN ENTREGA DE LOS PLANOS DISPONIBLES, ASÍ MISMO SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EN LA CARPETA DENOMINADA 2-APÉNDICES, SE ENCUENTRA EL ARCHIVO DIGITAL 1. APÉNDICE 2 ASPECTOS TÉCNICOS_PTAR-AMATITÁN, EN DONDE SE INDICAN LOS OBJETIVOS Y TRABAJOS A DESARROLLAR CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-MOD-EST-LP-054-26**

4. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CAPÍTULO 2, SUBCAPÍTULOS 2.8
DADO QUE LA UNIDAD ES LOTE, SE SOLICITA PLANO DE DETALLE DE LA CASETA A QUE HACE REFERENCIA ESTE CONCEPTO.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: MEDIANTE NOTIFICACIÓN 1 SE HACEN ENTREGA DE LOS PLANOS DISPONIBLES, ASÍ MISMO SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EN LA CARPETA DENOMINADA 2-APÉNDICES, SE ENCUENTRA EL ARCHIVO DIGITAL 1. APÉNDICE 2 ASPECTOS TÉCNICOS_PTAR-AMATITÁN, EN DONDE SE INDICAN LOS OBJETIVOS Y TRABAJOS A DESARROLLAR CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE.
5. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CAPÍTULO 2, SUBCAPÍTULOS 3
Se solicitan los planos correspondientes a los seis (6) conceptos a los que hace referencia este capítulo.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: MEDIANTE NOTIFICACIÓN 1 SE HACEN ENTREGA DE LOS PLANOS DISPONIBLES, ASÍ MISMO SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EN LA CARPETA DENOMINADA 2-APÉNDICES, SE ENCUENTRA EL ARCHIVO DIGITAL 1. APÉNDICE 2 ASPECTOS TÉCNICOS_PTAR-AMATITÁN, EN DONDE SE INDICAN LOS OBJETIVOS Y TRABAJOS A DESARROLLAR CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE.
6. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CAPÍTULO 3, CONCEPTO 3.2.4
SE SOLICITA SOLO UNA ESTRUCTURA PARA EXTRACCIÓN DE BOMBAS, PERO SE SUMINISTRAN TRES BOMBAS. ¿ES CORRECTA ESTA CANTIDAD?
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: ES CORRECTO, EL SISTEMA DE MARCO SOPORTE E IZAJE PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO.
7. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CAPÍTULO 3, CONCEPTO 3.2.6 Y 3.3.2
DADO QUE LA UNIDAD ES P.G. SE SOLICITA PLANO DEL BARANDAL EXISTENTE PARA LA CUANTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: MEDIANTE NOTIFICACIÓN 1 SE HACEN ENTREGA DE LOS PLANOS DISPONIBLES, ASÍ MISMO SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EN LA CARPETA DENOMINADA 2-APÉNDICES, SE ENCUENTRA EL ARCHIVO DIGITAL 1. APÉNDICE 2 ASPECTOS TÉCNICOS_PTAR-AMATITÁN, EN DONDE SE INDICAN LOS OBJETIVOS Y TRABAJOS A DESARROLLAR CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE. COMPLEMENTADO CON LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS PARA QUE LOS LICITANTES PUEDAN DESARROLLAR SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
8. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CAPÍTULO 3, CONCEPTO 3.3.1, 3.4.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.8.2
SE SOLICITAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A ESTE CONCEPTO PARA LA CUANTIFICACIÓN (PIEZAS, METROS LINEALES DE LOS MATERIALES).
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: MEDIANTE NOTIFICACIÓN 1 SE HACEN ENTREGA DE LOS PLANOS DISPONIBLES, ASÍ MISMO SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EN LA CARPETA DENOMINADA 2-APÉNDICES, SE ENCUENTRA EL ARCHIVO DIGITAL 1. APÉNDICE 2 ASPECTOS TÉCNICOS_PTAR-AMATITÁN, EN DONDE SE INDICAN LOS OBJETIVOS Y TRABAJOS A DESARROLLAR CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE. COMPLEMENTADO CON LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS PARA QUE LOS LICITANTES PUEDAN DESARROLLAR SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
9. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CAPÍTULO 3, CONCEPTO 3.5.1 Y 3.6.1
SE SOLICITAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A ESTE CONCEPTO CONSIDERAR EL MONTAJE ADECUADO.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-MOD-EST-LP-054-26**

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: MEDIANTE NOTIFICACIÓN 1 SE HACEN ENTREGA DE LOS PLANOS DISPONIBLES, ASÍ MISMO SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EN LA CARPETA DENOMINADA 2-APÉNDICES, SE ENCUENTRA EL ARCHIVO DIGITAL 1. APÉNDICE 2 ASPECTOS TÉCNICOS_PTAR-AMATITÁN, EN DONDE SE INDICAN LOS OBJETIVOS Y TRABAJOS A DESARROLLAR CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE. COMPLEMENTADO CON LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS PARA QUE LOS LICITANTES PUEDAN DESARROLLAR SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

10. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CAPÍTULO 3.8

EXISTEN DOS CAPÍTULO 3.8 (CASETA DE SOPLADORES Y EDIFICIO DE DESAGUADO). SE SOLICITA CORREGIR LAS CLAVES PARA EVITAR LA DUPLICIDAD EXISTENTE.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: EN NOTIFICACIÓN 1 SE HACE ENTREGA DEL ARCHIVO EN FORMATO DIGITAL EXCEL 5. ANEXO PRES-OB-PTAR AMATITAN, PE-1 CON LAS CLAVES CORREGIDAS.

11. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CAPÍTULO 3.8, EDIFICIO DE DESAGUADO

SE SOLICITAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LOS TRES (3) CONCEPTOS A LOS QUE HACE REFERENCIA ESTE CAPÍTULO.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: MEDIANTE NOTIFICACIÓN 1 SE HACEN ENTREGA DE LOS PLANOS DISPONIBLES, ASÍ MISMO SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EN LA CARPETA DENOMINADA 2-APÉNDICES, SE ENCUENTRA EL ARCHIVO DIGITAL 1. APÉNDICE 2 ASPECTOS TÉCNICOS_PTAR-AMATITÁN, EN DONDE SE INDICAN LOS OBJETIVOS Y TRABAJOS A DESARROLLAR CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE. COMPLEMENTADO CON LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS PARA QUE LOS LICITANTES PUEDAN DESARROLLAR SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

12. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CAPÍTULO 3, CONCEPTO 3.9.1

SE SOLICITA PLANO/ISOMÉTRICO ACOTADO DE LAS TUBERÍAS EXISTENTES PARA LA CUANTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: MEDIANTE NOTIFICACIÓN 1 SE HACEN ENTREGA DE LOS PLANOS DISPONIBLES, ASÍ MISMO SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EN LA CARPETA DENOMINADA 2-APÉNDICES, SE ENCUENTRA EL ARCHIVO DIGITAL 1. APÉNDICE 2 ASPECTOS TÉCNICOS_PTAR-AMATITÁN, EN DONDE SE INDICAN LOS OBJETIVOS Y TRABAJOS A DESARROLLAR CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE. COMPLEMENTADO CON LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS PARA QUE LOS LICITANTES PUEDAN DESARROLLAR SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

13. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CAPÍTULO 3, CONCEPTO 3.10.1

SE SOLICITA PLANO/ISOMÉTRICO ACOTADO DEL ARREGLO GENERAL DE LÍNEAS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE PIEZAS Y METRAJES DE TUBERÍA CORRESPONDIENTE.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: MEDIANTE NOTIFICACIÓN 1 SE HACEN ENTREGA DE LOS PLANOS DISPONIBLES, ASÍ MISMO SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EN LA CARPETA DENOMINADA 2-APÉNDICES, SE ENCUENTRA EL ARCHIVO DIGITAL 1. APÉNDICE 2 ASPECTOS TÉCNICOS_PTAR-AMATITÁN, EN DONDE SE INDICAN LOS OBJETIVOS Y TRABAJOS A DESARROLLAR CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE. COMPLEMENTADO CON LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS PARA QUE LOS LICITANTES PUEDAN DESARROLLAR SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

14. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CAPÍTULO 4, CONCEPTO 4.1.1





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-MOD-EST-LP-054-26**

DADO QUE LA UNIDAD ES P.G., SE SOLICITA PLANO ELÉCTRICO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE PIEZAS, METRAJES Y CALIBRES DE CABLE CORRESPONDIENTES.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: MEDIANTE NOTIFICACIÓN 1 SE HACEN ENTREGA DE LOS PLANOS DISPONIBLES, ASÍ MISMO SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EN LA CARPETA DENOMINADA 2-APÉNDICES, SE ENCUENTRA EL ARCHIVO DIGITAL 1. APÉNDICE 2 ASPECTOS TÉCNICOS_PTAR-AMATITAN, EN DONDE SE INDICAN LOS OBJETIVOS Y TRABAJOS A DESARROLLAR CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE. COMPLEMENTADO CON LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS PARA QUE LOS LICITANTES PUEDAN DESARROLLAR SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

15. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CAPÍTULO 5, CONCEPTO 5.2

¿DE CUÁNTAS HORAS (MÍNIMO) DEBERÁN CONSIDERARSE ESTOS CURSOS Y PARA CUÁNTAS PERSONAS? RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: MEDIANTE NOTIFICACIÓN 1 SE HACEN ENTREGA DEL CATÁLOGO CORREGIDO 5. ANEXO PRES-OB-PTAR AMATITÁN, PE-1, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA QUE LOS LICITANTES PUEDAN DESARROLLAR SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. CON UN TIEMPO MÍNIMO DE 40 HORAS PARA UN MÁXIMO 6 PERSONAS.

16. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CAPÍTULO 6, CONCEPTO 6.1

SI LOS TRÁMITES Y FIANZAS SE INCLUYEN EN LOS INDIRECTOS, ESTA PARTIDA SE CONSIDERARÁ EN \$0.00? RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SI, PARA EL CASO DE FIANZAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS SE CONTEMPLARÁN DENTRO DE SUS INDIRECTOS.

PARA EL CASO DE REQUERIRSE TRAMITOLOGÍA DE FIANZAS O GARANTÍAS ANTE ALGUNA DEPENDENCIA COMO CFE, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, ETC., DEBERÁ DE CONSIDERARSE COMO UN CONCEPTO.

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FUERON REALIZADAS POR LA EMPRESA: LINING & ENVIRONMENTAL CONSULTING S.A. DE C.V.

1. BASES DE LICITACIÓN, ANEXO AT – PROPUESTA TÉCNICA / PROYECTO EJECUTIVO

EN RELACIÓN CON EL ALCANCE DE “MODERNIZACIÓN, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA” DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI EL LICITANTE PUEDE PROPONER, DENTRO DEL TREN DE TRATAMIENTO, TECNOLOGÍA DE BIORREACTOR DE MEMBRANAS (MBR) U OTRAS TECNOLOGÍAS EQUIVALENTES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL EFLUENTE Y LA CAPACIDAD DE DISEÑO ESTABLECIDOS EN LAS BASES.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE SOLICITA A LOS LICITANTES APEGARSE A LAS BASES DE LICITACIÓN Y TÉRMINOS DE REFERENCIA, LOS PROCESOS PROPUESTOS DEBERÁN DE SUSTENTARSE EN LA BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA Y TECNOLOGÍA PROBADA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021.

2. BASES DE LICITACIÓN, ANEXO AT – PROPUESTA TÉCNICA / CATÁLOGO DE CONCEPTOS

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA MODERNIZACIÓN SE PERMITE LA DEMOLICIÓN, DESMANTELAMIENTO Y/O RETIRO PARCIAL DE ESTRUCTURAS, EQUIPOS, INSTALACIONES O ELEMENTOS EXISTENTES DE LA PTAR QUE RESULTEN OBSOLETOS, INOPERANTES O INCOMPATIBLES CON LA SOLUCIÓN PROPUESTA.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-MOD-EST-LP-054-26**

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: EL OBJETIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES LA DE REHABILITAR, MODERNIZAR Y APROVECHAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CON CAPACIDAD DE 30 L/S, ASÍ COMO DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR 10L/S MÁS PARA ALCANZAR UNA CAPACIDAD EN PROMEDIO EN CONJUNTO DE 40 L/S Y CUMPLIR CON LA NOM-001-SEMARNAT-2021. LOS LICITANTES DEBERÁN DE CONSIDERAR DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

- 3. BASES DE LICITACIÓN, DOCUMENTO PT3 – PARTICIPACIÓN CONJUNTA**
EN EL DOCUMENTO PT3 SE SEÑALA QUE EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DEBERÁ ENCONTRARSE PROTOCOLIZADO; SIN EMBARGO, EN EL CUERPO DE LAS BASES DE LICITACIÓN NO SE REQUIERE QUE DICHO INSTRUMENTO SE PRESENTE NOTARIADO SINO HASTA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR Y CONFIRMAR SI, PARA EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, RESULTA SUFICIENTE EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA SUSCRITO DE MANERA PRIVADA POR LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS PARTES, QUEDANDO SU PROTOCOLIZACIÓN ANTE FEDATARIO PÚBLICO PARA EL MOMENTO POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN Y PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE INFORMA AL LICITANTE, QUE EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN SE PRESENTARÁ NOTARIADO HASTA LE CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, QUEDANDO SU PROTOCOLIZACIÓN ANTE FEDATARIO PÚBLICO PARA EL MOMENTO POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN Y PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO.

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FUERON REALIZADAS POR LA EMPRESA: LB PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.

- 1. ¿ES FACTIBLE PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS 10 L/S IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE TRATAMIENTO UTILIZANDO LA INFRAESTRUCTURA Y ELEMENTOS EXISTENTES?**

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: EL OBJETIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES LA DE REHABILITAR, MODERNIZAR Y APROVECHAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CON CAPACIDAD DE 30 L/S, ASÍ COMO DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR 10L/S MÁS PARA ALCANZAR UNA CAPACIDAD EN PROMEDIO EN CONJUNTO DE 40 L/S Y CUMPLIR CON LA NOM-001-SEMARNAT-2021. LOS LICITANTES DEBERÁN DE CONSIDERAR DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

- 2. ¿SE PODRÁ DISPONER DENTRO DEL PROYECTO UNA ESTRUCTURA EXISTENTE CORRESPONDIENTE A UN LECHO DE SECADO O DOS, PARA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE PTAR 10 LT/S?**

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: EL OBJETIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES LA DE REHABILITAR, MODERNIZAR Y APROVECHAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CON CAPACIDAD DE 30 L/S, ASÍ COMO DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR 10L/S MÁS PARA ALCANZAR UNA CAPACIDAD EN PROMEDIO EN CONJUNTO DE 40 L/S Y CUMPLIR CON LA NOM-001-SEMARNAT-2021. LOS LICITANTES DEBERÁN DE CONSIDERAR DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-MOD-EST-LP-054-26**

ACUERDOS

1. Deberán considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los trabajos en tiempo extraordinario en diferentes turnos, así como trabajos intermitentes sábados y domingos para terminar en la fecha programada.
2. El programa general de ejecución de los trabajos (**Documento PE-03**) se presentará por conceptos (con la descripción completa), indicando erogaciones y cantidades mensuales de la ejecución de los trabajos, expresado en unidades, volúmenes totales y costos, respetando las fechas de inicio y terminación indicadas en las bases de esta licitación.
3. Se deberá mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de ejecución, así mismo la obra tendrá que ser entregada totalmente limpia.
4. El contratista no podrá sino por consentimiento expreso de la **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEAJ)** realizar trabajos cuyo importe sea mayor al contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedarán a favor del estado.
5. Los vehículos que se utilicen para el acarreo de materiales deberán cumplir con la normatividad de la **SCT** para transitar en vías estatales y federales.
6. El licitante deberá de contemplar lo establecido en la **Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011**, Construcción- Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en obras de construcción, a efecto de prevenir los riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores que se desempeñan en ellas, considerando las Obligaciones del patrón y de los trabajadores.
7. Se deberá considerar como parte de sus indirectos el rotulo informativo con medidas mínimas de 2.00 mts de alto por 3.00 mts de largo; con la descripción de la obra en construcción, los tramites y permisos pertinentes, el equipo de seguridad del personal de obra, así como el señalamiento y materiales para proteger la zona de construcción de manera que se conserve el paso peatonal y vehicular seguro y limpio en todo momento durante la ejecución de la obra.
8. Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias en su propuesta en caso de que se requieran, con base a juntas de aclaraciones, circulares aclaratorias, bases de licitación y convocatoria publicada por la dependencia, para ser entregada de forma adecuada y congruente el día del acto de presentación y apertura de la misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos, descripciones y fechas establecidas para este procedimiento por la dependencia.
9. Asimismo, se les recuerda que en su propuesta técnica deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen los términos, resolución de dudas y/o acuerdos en que llegaron ambas partes en esta junta de aclaraciones, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato (en caso de adjudicárselo) por este motivo.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-MOD-EST-LP-054-26**

Una vez leída la presente, se cierra siendo las **10:40 HORAS** del mismo día, a continuación de conformidad al margen y al calce todos los participantes de ella.

Por parte de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo
Director de Presupuestos y Contratos.
Dirección de Presupuestos y Contratos.
(CEAJ)

Mtra. Claudia Cecilia Topete Martín
Directora de Saneamiento y Operación de Plantas
de Tratamiento
Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas
de Tratamiento (CEAJ)

Empresa (s) Participante (s)

No	RAZÓN SOCIAL Y/O PERSONA FISICA	NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE
1		
2		
3		

Otro (s) participante (s)

DEPENDENCIA	NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE
Órgano Interno de Control	
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento	Ing. Víctor Ignacio Méndez Gómez

