



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-PMM-EST-LP-004-25

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Objeto: PLAN MAESTRO DE MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA NO. 1 "MIRAVALLE", INCLUYE PRETRATAMIENTO EN LAS PINTAS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 HORAS, del día 25 (VEINTICINCO) DE MARZO 2025 (DOS MIL VEINTICINCO).

Acta que se formula con fundamento en los artículos 15 fracción I, 43 numeral 1 fracción I y 66 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 82 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para constatar la realización de la junta convocada por la DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA), de conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de contratación.

El Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos y el personal de la DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA). Dará respuesta a las preguntas recibidas y hacer las aclaraciones necesarias respecto a las bases de licitación, anexos, proyecto y/o catálogo de conceptos, para la preparación de la propuesta técnica y económica.

Asimismo, se les recuerda que en su propuesta técnica deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen los términos, resolución de dudas y/o acuerdos en que llegaron ambas partes en esta junta de aclaraciones, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato (en caso de adjudicárselo) por este motivo.

PREGUNTAS Y ACLARACIONES

EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA:

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FUERON REALIZADAS POR LA EMPRESA: AYMA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.

1. INDICAR EL NÚMERO DE SONDEOS STP QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: APEGARSE A LA VOLUMETRÍA INDICADA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ACTUALIZADO





GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACIÓN PÚBLICA  
CEA-PMM-EST-LP-004-25

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FUERON REALIZADAS POR LA EMPRESA: **MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.**

2. BASES DE LICITACIÓN, INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

DADO QUE EN LA CONVOCATORIA DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025, NO SE ESTIPULA LA ASISTENCIA OBLIGATORIA A LOS EVENTOS TANTO DE VISITA AL SITIO, COMO DE JUNTA DE ACLARACIONES Y DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL APARTADO II.-ACTOS OFICIALES, DONDE SE MENCIONA QUE DICHOS EVENTOS "NO SERAN OBLIGATORIOS", ENTENDEMOS QUE BASTARA CON PRESENTAR LAS ACTAS CORRESPONDIENTES QUE PROPORCIONE LA DEPENDENCIA EN EL PORTAL DE LA CEA JALISCO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: **SÍ, ES CORRECTO, LOS EVENTOS ANTES MENCIONADOS NO SON OBLIGATORIOS.**

3. BASES DE LICITACIÓN, INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

¿ES CORRECTO QUE EL ARCHIVO EN FORMATO PDF CON FIRMA DIGITAL DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ES EL ESCANEADO DE LA PROPUESTA IMPRESA YA FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE?

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: **SÍ, ES CORRECTO, COMO SE ESTIPULA EN LAS BASES DE LICITACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO, APARTADO III.5.- DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN.**

4. BASES DE LICITACIÓN, INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

TANTO PARA LA EMPRESA COMO PARA EL PERSONAL SOLICITADO, Y CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES; DE ACUERDO CON LAS ESPECIALIDADES EXIGIDAS QUE SE DEBEN TENER REGISTRADAS EN EL RUPC, ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ CUBRIR EXPERIENCIA EN PROYECTOS HIDRÁULICOS DE GRAN MAGNITUD COMO LO SON DISEÑOS DE PTAR Y/O PTAP, DISEÑO DE PRESAS, DISEÑO DE CANALES Y ACUEDUCTOS, ETC. FAVOR DE CONFIRMAR NUESTRO ENTENDIMIENTO

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: **CITANDO LO EXPRESADO EN SU PREGUNTA:**

*"...LAS ESPECIALIDADES EXIGIDAS QUE SE DEBEN TENER REGISTRADAS EN EL RUPC, ENTENDEMOS QUE SE DEBERÁ CUBRIR EXPERIENCIA EN PROYECTOS HIDRÁULICOS DE GRAN MAGNITUD COMO LO SON DISEÑOS DE PTAR Y/O PTAP, DISEÑO DE PRESAS, DISEÑO DE CANALES Y ACUEDUCTOS..."*

**POR LO QUE LAS ESPECIALIDADES QUE USTEDES MENCIONAN NO SON LAS SOLICITADAS POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO.**

**LA DEPENDENCIA REITERA QUE, PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, LAS EMPRESAS INTERESADAS DEBERÁN DE CONTAR CON UNA O MÁS DE LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDAD:**

2

2

2

2

2

2



2



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACIÓN PÚBLICA  
CEA-PMM-EST-LP-004-25

2

1. ESPECIALIDADES EN PLANEACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS Y DE INVERSIÓN CON LA SUBESPECIALIDAD DE PLANES MAESTROS.
2. ESPECIALIDAD DE DIVERSOS CON LA SUBESPECIALIDAD DE ASESORÍAS DIVERSAS EN OBRA PÚBLICA.
3. ESPECIALIDAD DE PROYECTOS EJECUTIVOS CON LA SUBESPECIALIDAD DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

MISMA(S) QUE SE ACREDITARÁ(N) CON EL REGISTRO VIGENTE EN EL REGISTRO ÚNICO DE PADRÓN DE CONTRATISTAS (RUPC) DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA (S.I.O.P.)

ASI MISMO, PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO, LOS LICITANTES DEBEN MOSTRAR EVIDENCIA DE CUMPLIR, CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN; ASÍ COMO TENER CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA, Y LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO I.5.- INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN, I.5.1.- ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR

4. TÉRMINOS DE REFERENCIA

RESPECTO AL CONCEPTO DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA CRUDA DE DISEÑO, EN FUNCIÓN DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO. SE SOLICITA ACLARAR:

¿A CUÁNTOS DÍAS CORRESPONDEN EL NÚMERO DE CAMPAÑA DE MONITOREO?

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: CADA CAMPAÑA DE MONITOREO CORRESPONDE A UN (1) DÍA DE MUESTREO.

¿CUÁNTAS MUESTRAS COMPUESTAS DEBERÁN SER REALIZADA COMO MÍNIMAS?

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE DEBERÁ TOMAR AL MENOS UNA (1) MUESTRA COMPUESTA POR CADA CAMPAÑA DE MONITOREO EN LOS SITIOS CORRESPONDIENTES, CADA MUESTRA COMPUESTA DEBERÁ ESTAR CONFORMADA POR SEIS (6) MUESTRAS SIMPLES.

NOTA(S) ACLARATORIA(S) POR PARTE DE LA DEPENDENCIA

1. En esta junta se les hace entrega a los asistentes, los siguientes documentos:
  - a. Catálogo de Conceptos Versión 2, identificado con el nombre: **CAT-004-25-V2**
  - b. **TÉRMINOS DE REFERENCIA PP1 V3**

Los documentos antes mencionados se les harán llegar vía correo electrónico y se encontrarán disponibles para su entrega en la Dirección de Presupuestos y Contratos de obra pública de la

2

2



2

2



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-PMM-EST-LP-004-25

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEAJ), ubicada en Calle Brasilia #2970 Colonia Colomos Providencia, en un horario de 09:00 a 17:00 hrs de lunes a viernes.

2

- 2. Se cita a una tercera junta de aclaraciones el día 27 (VEINTISIETE) DE MARZO DE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO) a las 11:00 horas.
3. Así mismo, con fundamento en el artículo 70 numeral 2 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se les notifica que por la complejidad de los trabajos el acto de presentación y apertura de proposiciones se difiere al día 04 (CUATRO) DE ABRIL DE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO) a las 11:30 HORAS.

ACUERDOS

2

- 1. Deberán considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los trabajos en tiempo extraordinario en diferentes turnos, así como trabajos intermitentes sábados y domingos para terminar en la fecha programada.
2. Deberán analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del catálogo y especificaciones de construcción; considerando los materiales, mano de obra especializada, maquinaria o herramientas necesarias y suficientes para garantizar la ejecución de los trabajos, tomando en cuenta la ubicación y la dificultad para acceder a la misma, y todo lo necesario para su correcta ejecución, si el contratista no presenta el desglose de los insumos necesarios, será motivo de descalificación de su propuesta.
3. El programa general de ejecución de los trabajos (Documento PE-03) se presentará por conceptos (con la descripción completa), indicando erogaciones y cantidades mensuales de la ejecución de los trabajos, expresado en unidades, volúmenes totales y costos, respetando las fechas de inicio y terminación indicadas en las bases de esta licitación.
4. Los conceptos fuera de catálogo, deberán ser presentados dentro del periodo de ejecución, en el formato autorizado, previo visto bueno del supervisor y debiendo quedar asentado en la bitácora de obra la fecha de autorización, contando a partir de ésta con 30 días naturales para su presentación de análisis de precio unitario, en la Subdirección de Costos y Presupuestos de la Dirección de Presupuestos y Contratos.

2

2

2

2



2

2

2



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**


**LICITACIÓN PÚBLICA  
CEA-PMM-EST-LP-004-25**


5. El contratista no podrá sino por consentimiento expreso de la **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA)** realizar trabajos cuyo importe sea mayor al contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedarán a favor del estado.
6. Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias en su propuesta en caso de que se requieran, con base a juntas de aclaraciones y/o circulares aclaratorias para ser entregada de forma adecuada y congruente el día del acto de presentación y apertura de la misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos, descripciones y fechas establecidas para este procedimiento por la dependencia.
7. Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias en su propuesta en caso de que se requieran, con base a juntas de aclaraciones, circulares aclaratorias, bases de licitación y convocatoria publicada por la dependencia, para ser entregada de forma adecuada y congruente el día del acto de presentación y apertura de la misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos, descripciones y fechas establecidas para este procedimiento por la dependencia.

2

Una vez leída la presente, se cierra siendo las **15:15 HORAS** del mismo día, a continuación de conformidad al margen y al calce todos los participantes de ella.

**Por parte de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.**

  
Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo  
Director de Presupuestos y Contratos.  
Dirección de Presupuestos y Contratos.  
(CEA)

  
Lic. Héctor Javier Castañeda Nañez  
Director de Proyectos y Gestión de Recursos  
Dirección de Proyectos y Gestión de Recursos  
(CEA)

2

2

2



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA  
CEA-PMM-EST-LP-004-25**

**Empresa (s) Participante (s)**

No	RAZÓN SOCIAL Y/O PERSONA FISICA	NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE	
1	A4MA Ingeniería y consultora S.A de CV		1,4
2	Estudios y Proyectos de Ingeniería ambiental y sanitaria S.A de C.V.		1,4
3	Miranda Arana Velasco, S.C.		1,4
4	Agua Innova Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V.		1,4
5			

**Otro (s) participante (s)**

DEPENDENCIA	NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE
Representante del Órgano Interno de Control	
Subdirector de Costos y Presupuestos Dirección de Presupuestos Y Contratos	M.I. Juan José Chagra Martínez
Coordinación de validación Técnica (CEAJ)	Alejandro Santillán Barba
Subdirectora Potabilización Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)	CLAUDIA (TOPETE MARTÍN) Mtra. Claudia Cecilia Topete Martín
Jefe de sección PP2 Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)	Ing. José Luis Gallegos Gómez



