



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA  
CEA-CON-EST-LP-011-26**

**ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES**

**Objeto:** CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y REHABILITACIÓN DE TANQUE ALFREDO BARBA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

**Lugar y Fecha:** En la sala de juntas de la **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA)**, ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:00 HORAS**, del día **07 (SIETE) DE MAYO 2026 (DOS MIL VEINTISEIS)**.

Acta que se formula con fundamento en los artículos 15 fracción I, 43 numeral 1 fracción I y 66 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 82 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para constatar la realización de la junta convocada por la **DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y OPERACIÓN DE ORGANISMOS** de la **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA)**, de conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de contratación.

El Ing. **Eric Walberto Moreno Arévalo** Director de Presupuestos y Contratos y el personal de la **DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y OPERACIÓN DE ORGANISMOS** de la **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEAJ)**. Dará respuesta a las preguntas recibidas y hacer las aclaraciones necesarias respecto a las bases de licitación, anexos, proyecto y/o catálogo de conceptos, para la preparación de la propuesta técnica y económica.

Asimismo, se les recuerda que en su propuesta técnica deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen los términos, resolución de dudas y/o acuerdos en que llegaron ambas partes en esta junta de aclaraciones, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato (en caso de adjudicárselo) por este motivo.

**PREGUNTAS Y ACLARACIONES**

**EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA:**

**NOTA(S) ACLARATORIA(S) POR PARTE DE LA DEPENDENCIA**

1. En esta junta de aclaraciones se notifica a los licitantes interesados en participar en este procedimiento que la fecha de Presentación y apertura de Proposiciones será el día **22 (VEINTIDOS) DE MAYO DE 2026 (DOS MIL VEINTISÉIS)** a las **13:30 HORAS**.
2. Se les informa que el plazo de ejecución es de **180 (CIENTO OCHENTA) DÍAS NATURALES**, dando inicio el **11 (ONCE) DE JUNIO DE 2026 (DOS MIL VEINTISÉIS)** al **07 (SIETE) DE DICIEMBRE DE 2026 (DOS MIL VEINTISÉIS)**.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA  
CEA-CON-EST-LP-011-26**

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FUERON REALIZADAS POR LA EMPRESA: **GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.**

1. SISTEMA SCADA  
¿QUÉ PLATAFORMA DE SCADA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN OPERACIÓN?  
**RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: CONTROL MAESTRO VERSIÓN 2018, PLATAFORMA ACTUAL DE S.I.A.P.A.**
2. SISTEMA SCADA  
¿SE NOS PROPORCIONARÁ ACCESO AL SISTEMA PARA PRUEBAS E INTEGRACIÓN?  
**RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LA CONFIGURACIÓN SE REALIZARÁ EN CONJUNTO CON SIAPA, SE TRABAJA EN OFICINAS O VÍA REMOTO CON ACCESOS PROPORCIONADOS POR SIAPA.**
3. SISTEMA SCADA  
EN CASO AFIRMATIVO, ¿SE CUENTA CON CREDENCIALES DISPONIBLES O SE GESTIONARÁN NUEVOS ACCESOS?  
**RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SI SE CUENTA CON CREDENCIALES.**
4. SISTEMA SCADA  
¿EL ACCESO SERÁ ÚNICAMENTE DE SUPERVISIÓN O TAMBIÉN CON PERMISOS DE CONFIGURACIÓN?  
**RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LA CONFIGURACIÓN SE REALIZARÁ EN CONJUNTO CON SIAPA, PERMISOS DE CONFIGURACIÓN PROPORCIONADOS POR SIAPA PARA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN NECESARIO.**
5. ALCANCE DE LA UTR  
¿LA UTR TENDRÁ FUNCIONES DE CONTROL (ARRANQUE/PARO DE EQUIPOS) O SE LIMITARÁ A MONITOREO Y VISUALIZACIÓN?  
**RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: CONTROL, MONITOREO Y VISUALIZACIÓN.**
6. BASE DE DATOS  
¿LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA ES LOCAL (ON-PREMISE) O EN LA NUBE?  
**RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOCAL.**
7. BASE DE DATOS  
¿SE NOS OTORGARÁ ACCESO PARA CONFIGURACIÓN, CONSULTA Y VALIDACIÓN DE DATOS?  
**RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SÍ, LA CONFIGURACIÓN SE REALIZARÁ EN CONJUNTO CON S.I.A.P.A.**
8. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y RADIOENLACE  
¿SE DISPONE DE ARCHIVO KMZ/KML CON LA UBICACIÓN DE LOS SITIOS?  
**RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SÍ.**
9. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y RADIOENLACE  
¿PODRÍAN COMPARTIR EL ESTUDIO DE PROPAGACIÓN O ANÁLISIS DE LÍNEA DE VISTA (LOS) DEL ENLACE DE RADIO?






**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA  
CEA-CON-EST-LP-011-26**

**RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: POR CERCANÍA SE REPETIRÁ LA SEÑAL CON LA ANTENA EXISTENTE EN EL MACROTANQUE LAS HUERTAS QUE TIENE LÍNEA DE VISTA CON OFICINAS CENTRALES.**



**10. VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS**

**¿EL SISTEMA INCLUIRÁ GENERACIÓN DE REPORTES Y GRÁFICOS HISTÓRICOS DENTRO DEL SCADA O MEDIANTE ALGUNA HERRAMIENTA ADICIONAL?**

**RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: DENTRO DEL SCADA.**

**11. ESPECIFICACIÓN DE UTR**

**CONSIDERANDO QUE SE MENCIONA UN MODELO ESPECÍFICO (MOTOROLA ACE3600), ¿ES POSIBLE PROPONER UNA MARCA/MODELO EQUIVALENTE QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN CON EL SCADA, O ESTA ESPECIFICACIÓN ES OBLIGATORIA?**

**RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: PUEDE SER UNA MARCA/MODELO EQUIVALENTE.**

**ACUERDOS**

1. Deberán considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los trabajos en tiempo extraordinario en diferentes turnos, así como trabajos intermitentes sábados y domingos para terminar en la fecha programada.
2. Deberán analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del catálogo y especificaciones de construcción; considerando los materiales, mano de obra especializada, maquinaria o herramientas necesarias y suficientes para garantizar la ejecución de los trabajos puestos en obra, tomando en cuenta la ubicación del proyecto y la dificultad para acceder a la misma, los fletes y todo lo necesario para su correcta ejecución, si el contratista no presenta el desglose de los insumos necesarios, será motivo de descalificación de su propuesta.
3. El programa general de ejecución de los trabajos (**Documento PT-13**) se presentará por conceptos (con la descripción completa), indicando erogaciones y cantidades mensuales de la ejecución de los





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA  
CEA-CON-EST-LP-011-26**

trabajos, expresado en unidades, volúmenes totales y costos, respetando las fechas de inicio y terminación indicadas en las bases de esta licitación.

4. Bajo los criterios de la **DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y OPERACIÓN DE ORGANISMOS** de la **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEAJ)** se tramitará o aceptará se genere un precio extraordinario relativo a limpieza gruesa, fina o especializada de la obra, cuando las especificaciones, condiciones, lineamientos y el municipio lo requiera, en el entendido que solo se aplicará esta consideración como y cuando el supervisor de la obra por parte de la dependencia lo autorice.
5. Los conceptos fuera de catálogo, deberán **ser presentados dentro del periodo de ejecución**, en el formato autorizado, previo visto bueno del supervisor y debiendo quedar asentado en la bitácora de obra la fecha de autorización, contando a partir de ésta con 30 días naturales para su presentación de análisis de precio unitario, en la Subdirección de Costos y Presupuestos de la Dirección de Presupuestos y Contratos.
6. El contratista no podrá sino por consentimiento expreso de la **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEAJ)** realizar trabajos cuyo importe sea mayor al contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedarán a favor del estado.
7. Los vehículos que se utilicen para el acarreo de materiales deberán cumplir con la normatividad de la **SCT** para transitar en vías estatales y federales.
8. El licitante deberá de contemplar lo establecido en la **NORMA Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011**, Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en obras de construcción, a efecto de prevenir los riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores que se desempeñan en ellas, considerando las Obligaciones del patrón y de los trabajadores.
9. Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias en su propuesta en caso de que se requieran, con base a juntas de aclaraciones, circulares aclaratorias, bases de licitación y convocatoria publicada por la dependencia, para ser entregada de forma adecuada y congruente el día del acto de presentación y apertura de la misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos, descripciones y fechas establecidas para este procedimiento por la dependencia.
10. Asimismo, se les recuerda que en su propuesta técnica deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen los términos, resolución de dudas y/o acuerdos en que llegaron ambas partes en esta junta





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA  
CEA-CON-EST-LP-011-26**

de aclaraciones, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato (en caso de adjudicárselo) por este motivo.

Una vez leída la presente, se cierra siendo las **13:35 HORAS** del mismo día, a continuación de conformidad al margen y al calce todos los participantes de ella.

**Por parte de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.**

**Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo**  
Director de Presupuestos y Contratos.

Dirección de Presupuestos y Contratos.  
(CEAJ)

**Mtro. Luis Fernando Horner Valencia**  
Director de Abastecimiento y Operación de  
Organismos

Dirección de Abastecimiento y Operación de  
Organismos (CEAJ)

**Empresa (s) Participante (s)**

No	RAZÓN SOCIAL Y/O PERSONA FISICA	NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE
1		
2		
3		
4		
5		
6		





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA  
CEA-CON-EST-LP-011-26**

7		
8		
9		
10		

**Otro (s) participante (s)**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE</b>
<b>Jefe de Auditoria Técnica y Obra Pública Órgano Interno de Control</b>	<b>Arq. Joel Navarro Gómez</b>
<b>Órgano Interno de Control</b>	<b>C. David Ulises Flores Flores</b>
<b>Subdirector de Costos y Presupuestos Dirección de Presupuestos y Contratos</b>	<b>M.I. Juan José Chagra Martínez</b>
<b>Subdirectora de Proyectos de Agua Potable Dirección de Proyectos y Gestión de Recursos</b>	<b>María del Rosario Martínez Barragán</b>
<b>Dirección de Abastecimiento y Operación de Organismos</b>	<b>Víctor Lomelí Bandera</b>
<b>Jefe de Estudios y Proyectos Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (S.I.A.P.A.)</b>	<b>Jesús Víctor Pérez Gutiérrez</b>

