

CIRCULAR ACLARATORIA

Comisión Estatal del Agua de Jalisco.
Guadalajara, Jalisco, a 03 (tres) de Febrero del 2022 (dos mil veintidós)

Señores Licitantes.

Asunto: Por medio de este conducto, hacemos de su conocimiento la siguiente aclaración en relación a la Convocatoria Estatal No. 001/2022, publicada por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) el día sábado 27 (veintisiete) de Enero del presente año.

1. Licitación Pública No. CEA-REH-EST-LP-001-22 que tiene por objeto: MEJORAMIENTO DE 18 FILTROS AUTOMÁTICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, TAPAS, PAILERÍA E IMPERMEABILIZACIÓN EN LA UNIDAD 4 DE LA PLANTA POTABILIZADORA NO. 1 "MIRAVALLE" EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Se aclara que: En la junta de aclaraciones celebrada el día 02 (dos) de Febrero del 2022 (dos mil veintidós) La siguiente pregunta es presentada por la empresa: CONSTRUCCIONES ESTRUC-VIA, S.A de C.V.:


En el concepto No CEA-022 viene un empaque de neopreno de 3/8" de espesor; pero no menciona o describe las propiedades (densidad) de dicho empaque, ¿Cuál sería este?

R= El que cumpla con las especificaciones técnicas y del Catálogo de Conceptos.

Por dicho motivo, anexamos las siguientes especificaciones técnicas, las cuales deberán ser consideradas para la elaboración de su propuesta:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Peso específico:	1.45 g/cm ³	
Dureza:	65° Shore "A" +/-5°	ASTM: D 2240
Fuerza de Tensión:	5 Mpa (725 PSI)	ASTM: D 412
Elongación a la ruptura:	300 %	ASTM: D 412
Resistencia al Desgarro:	20 kg/cm	ASTM: D 624
Rango de Temperatura:	De -30°C (-22°F) a 120°C (248°F)	ASTM: D 573

Atentamente


Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo
Director de Presupuestos y Contratos
de Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

C.P.P. Ing. Carlos Vicente Aguirre Paezka, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.