



Comisión Estatal del Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-CON-FED-LP-031-20

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: LO-914029999-E5-2020



Objeto: DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y ENTREGA DE LA REHABILITACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE LA PTAR, EN LA LOCALIDAD DE CUITZEO (LA ESTANCIA) DE 12 LPS, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:30 HORAS, del día 16 (DIECISEIS) DE JUNIO DE 2020 (DOS MIL VEINTE).

Acta que se formula con fundamento en los artículos 27 fracción I, 31 fracción X, 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como en los artículos 31 fracción III, 39 y 40 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, siendo las 13:30 HORAS para constatar la realización de la junta convocada por la Dirección Técnica de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, de conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de contratación.

El acto fue presidido por el Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo, Director de Presupuestos y Contratos y el personal de la Dirección Técnica de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA). La reunión tiene por objeto dar respuesta a las preguntas recibidas y hacer las aclaraciones necesarias a las bases de licitación, anexos, proyecto y/o catálogo de conceptos, para la preparación de las propuestas técnicas y económicas.

PREGUNTAS Y ACLARACIONES	
EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA:	
NOTA ACLARATORIA:	
1-	Los licitantes deberán de considerar el cambio y equipamiento para desaguado de lodos por medio mecánico.
2-	Se notifica a los licitantes que deberán de considerar incrementar la altura del rodapié en





Comisión Estatal del Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACIÓN PÚBLICA CEA-CON-FED-LP-031-20

toda la periferia del cerco perimetral en al menos 40 cms y sobre de ella la instalación de malla ciclón en galvanizado nueva, incluye: puerta y portón de acceso.

3.- Los licitantes deberán de considerar la instalación de luz ultravioleta para la desinfección del agua tratada.

Las siguientes preguntas son presentadas por la empresa SICTA, S.A. DE C.V.:

1.- Con relación al documento ANTECEDENTES, en el punto 2" Datos de referencia" donde señalan la localización del predio, se marca el punto de influente, sin embargo, no se nos indica la cota de llegada. Solicitamos se nos proporcionen una cota de referencia.

R: La licitación considera la modernización y equipamiento electromecánico nuevo de la PTAR construida, la cota de arrastre de influente es la 96.57, la cota del fondo del cárcamo es la 93.50, y la cota del nivel de hidrocriba es 104.76.

2.- De igual forma solicitamos el punto de descarga de la planta.

R: El punto de descarga a la salida del tanque de contacto de cloro 98.90. Para desinfección deberán de considerar el cambio a luz ultravioleta.

Las siguientes preguntas son presentadas por la empresa GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.:

1.- ¿Se podrá colocar lámina galvanizada y traslucida en la techumbre de los lechos de secado?

R: Los licitantes deberán de considerar el cambio y equipamiento para desaguado de lodos por medio mecánico.

2.- Las vialidades necesitan ser reparadas, ¿qué material vamos a utilizar, asfalto o concreto?

R: Para la reparación de vialidades deberán utilizar asfalto.

3.- ¿La cerca perimetral será de malla ciclón? O ¿en qué material se tendrá que presupuestar?

R: En malla ciclón galvanizado. Deberán de construir un rodapié en toda la periferia con una altura de al menos 40 cms y sobre ella la instalación de la malla ciclón nueva.

1

1

1



Comisión Estatal del Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACIÓN PÚBLICA CEA-CON-FED-LP-031-20

4.- ¿Las rejillas, compuertas y vertedor sultro en el pretratamiento será de acero al carbón o acero inoxidable?

R: Considerar acero inoxidable.

5.- ¿Qué tipo de equipamiento de laboratorio será el que se tiene que presupuestar?

R: El básico para control de procesos de operación de la PTAR y un equipo para medición de oxígeno disuelto móvil de uso rudo y equipos para medición ultrasónico en canal PARSHALL de entrada y salida de la PTAR.

ACUERDOS

1. Deberán considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los trabajos en tiempo extraordinario en diferentes turnos, así como trabajos intermitentes sábados y domingos para terminar en la fecha programada.
2. La empresa deberá garantizar para la ejecución de los trabajos contar mínimo con un ingeniero topógrafo de planta para el control de nivelaciones con su respectivo equipo completo de trabajo.
3. El contratista debe contemplar mano de obra especializada suficiente y necesaria para la ejecución de los trabajos.
4. El programa general de ejecución de los trabajos se presentará por actividad (conforme al presupuesto total de los trabajos), indicando erogaciones y cantidades mensuales de la ejecución de los trabajos, expresado en unidades, volúmenes totales y costos, respetando las fechas de inicio y terminación indicadas en las bases de esta licitación.
5. Se deberá considerar como parte de sus indirectos el rotulo informativo con medidas mínimas de 2 mts de alto por 3 mts de largo; con la descripción de la obra en construcción, los tramites y permisos pertinentes, el equipo de seguridad del personal de



Comisión Estatal del Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACIÓN PÚBLICA CEA-CON-FED-LP-031-20

manera que se conserve el paso peatonal y vehicular seguro y limpio en todo momento durante la ejecución de la obra.

6. Se deberá mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de ejecución, así mismo la obra tendrá que ser entregada totalmente limpia.
7. El contratista no podrá sino por consentimiento expreso de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco realizar trabajos cuyo importe sea mayor al contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedarán a favor del estado.
8. Los vehículos que se utilicen para el acarreo de materiales deberán cumplir con la normatividad de la SCT para transitar en vías estatales y federales.

Una vez leída la presente, se cierra siendo las 14:00 HORAS del mismo día, a continuación de conformidad al margen y al calce todos los participantes de ella.

Por parte de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo
Director de Presupuestos y Contratos.
(CEA)

Ocean. J. Trinidad Martínez Sahagún
Director de Saneamiento y
Operación de Plantas de
Tratamiento (CEA)

1

1



Comisión Estatal del Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-CON-FED-LP-031-20

Empresas y/o Persona Física participantes

No	RAZÓN SOCIAL Y/O PERSONA FÍSICA	REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA)
1	RIVERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	[Redacted]
2	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	[Redacted]
3	GODSER GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	[Redacted]
4	SICTA S.A. DE C.V.	[Redacted]

Otro (s) participante (s)

DEPENDENCIA	REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA)
Jefe de Saneamiento del Interior del Estado Dirección Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento (CEA)	Ing. Víctor Ignacio Méndez Gómez
Representante de Contraloría Interna.	Ing. José de Jesús González Soria

8

