

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En cumplimiento a lo previsto en el numeral 23 de Los "Procedimientos y Requisitos de Contratación en materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles, de Servicios de no Consultoría, de Obras Públicas, de Prestación de Servicios de Consultoría, con cargo total o parcial a recursos otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo" publicados por la Secretaría de la Función Pública el 15 de octubre de 2013, y de conformidad con el numeral "IAO 10.2 de los Datos de la Licitación" establecidos en los "Documentos Estándar de la licitación", en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas, del día 25 de mayo de 2017, se reúnen en la sala de usos múltiples de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, los representantes de los Oferentes interesados en participar en el procedimiento de **Contratación por Obras Menores** mediante **Licitación Pública Nacional No. CE-914029999-E4-2017**, para la adjudicación del contrato de Obra Pública a Base de **Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. CEA-ZR-LP-010-2017** relativo a los trabajos denominados "**CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE 164 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y COLECTORES TEPETATES-LA MESA, HASTA COLECTORES EXISTENTES EN CABECERA MUNICIPAL, EN LAS LOCALIDADES DE LOS TEPETATES-LA MESA, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO**", así como los representantes de las Dependencias invitadas y de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, en adelante CEA, para llevar a cabo la reunión que tiene por objeto hacer las aclaraciones necesarias a los documentos de licitación y sus anexos, mismas que los oferentes obligadamente deberán tomar en cuenta para la preparación de su oferta.

El acto es presidido por el Arq. Lorenzo Solórzano Gómez en representación del Ing. Felipe Tito Lugo Arias, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, de conformidad con la autorización mediante oficio No. DG-288/2013 de fecha 26 de abril de 2013.

Habiéndose registrado todos los participantes, la CEA informa a todos los interesados que anexa a esta acta se emite la ADENDA No. 01-CEA-ZR-LP-010-2017 donde se dan a conocer diversas disposiciones que el Oferente deberá considerar para la preparación de su Oferta:


Acto seguido se deja constancia que no se recibieron solicitudes de aclaración en el plazo establecido en los Documentos de Licitación, por lo que se solicita a los presentes manifestarse en ese sentido, señalando las siguientes:

Por parte del licitante J.T. OPUS S.A. DE C.V.

**Pregunta No. 1.- DEL CONCEPTO 1138 01 RELLENOS CON SUELO CEMENTO DEL 1131 00 RELLENO EN ZANJAS....., DE LAS PARTIDAS I.- RED DE ATARJEAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y III.- COLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO; FAVOR DE INDICAR SI ES CON MATERIAL DE BANCO Y EL PROPORCIONAMIENTO SUELO-CEMENTO.**

**Respuesta: Los conceptos incluidos en la partida 113100 se especifica en el catálogo de conceptos el tipo de material a utilizar, siendo para el concepto 113105 con material de excavación y para el concepto 113506 con material de banco, en cuanto a la proporción del Suelo Cemento sera 1:20**

**Pregunta No. 2.- DEL CONCEPTO 3120 02 1.00 M. DE PROFUNDIDAD DE 3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA..... DE LAS PARTIDAS I.- RED DE ATARJEAS ALCANTARILLADO SANITARIO Y III.- COLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO; SE DEBEN INCLUIR: TEE DE PVC Y CODO DE PVC, MANGA DE EMPOTRAR Y TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO Y DE QUÉ DIÁMETRO?**



**SECRETARÍA TÉCNICA**  
**Jefatura de Contratación de Obras**  
**■ JUNTA DE ACLARACIONES**  
**Licitación Pública Nacional No. CE-914029999-E4-2017**

**Respuesta:** En el plano de detalles 3 de 3 se encuentran el detalle de pozos de visita con caída adosada donde se especifican las conexiones a utilizar, para el caso de la Red de atarjeas será en diámetro de 8" y en el colector será de 10".

**Pregunta No. 3.-** DEL CONCEPTO 8049 13 DE 200 MM.. DE DIAMETRO DE 8049 00 B SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM -001-CNA; NMX 215 L. A. B. FABRICA.; DE LA PARTIDA I.- RED DE ATARJEAS ALCANTARILLADO SANITARIO, EL LICITANTE TRASLADARÁ LA TUBERÍA HASTA SU INSTALACIÓN?

**Respuesta:** Todos los materiales serán suministrados en el sitio de la ejecución de los trabajos.

**Pregunta No. 4.-** DEL CONCEPTO 8049 14 DE 250 MM.. DE DIAMETRO DE 8049 00 B SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM -001-CNA; NMX 215 L. A. B. FABRICA.; DE LA PARTIDA III.- COLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO, EL LICITANTE TRASLADARÁ LA TUBERÍA HASTA SU INSTALACIÓN?

**Respuesta:** Todos los materiales serán suministrados en el sitio de la ejecución de los trabajos.

**Pregunta No. 5.-** DENTRO DEL ANEXO C LISTA DE CANTIDADES VALORADAS (CATÁLOGO), LOS CONCEPTOS SIN UNIDADES, FORMAN PARTE DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (DOCUMENTO E10)?

**Respuesta:** Corresponden al nombre de la partida



POR PARTE DEL LICITANTE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V.

**Pregunta No. 6.-** El concepto No. 204100 dice instalación de tubería de PVC orientada y el 804900 B dice suministro de tubería de PVC alcantarillado sistema métrico serie 25, son dos tipos de tubería diferente el suministro y la instalación o como se debe cotizar.

**Respuesta:** La tubería a suministrar e instalar será de PVC alcantarillado sistema métrico, serie 25 en 200 mm, con el sistema tradicional de instalación con empaque.

Siendo las 11:15 horas del día 25 de mayo de 2017, se da por terminada la reunión, firmando los interesados la presente acta para que surta sus efectos legales, entregándoles copia simple a los participantes, e informándoles que se pondrá a disposición de todos los interesados en estas oficinas, en horario de 9:00 a 14:00 hrs. y en las direcciones electrónicas [www.compranet.funcionpublica.gob.mx](http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx) y [www.ceajalisco.gob.mx](http://www.ceajalisco.gob.mx).



**POR LA CEA Y DEPENDENCIAS INVITADAS**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE	DEPENDENCIA	FIRMA
ARQ. LORENZO SOLÓRZANO GÓMEZ	COORDINADOR DE LICITACIONES (CEA)	
ING. JOSE DE JESÚS GONZÁLEZ SORIA	CONTRALORÍA INTERNA (CEA)	









**SECRETARÍA TÉCNICA**  
**Jefatura de Contratación de Obras**  
**■ JUNTA DE ACLARACIONES**  
**Licitación Pública Nacional No. CE-914029999-E4-2017**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. J. GUADALUPE OCEGUEDA RAMÍREZ	FORMULACIÓN DE PROYECTOS (CEA)	
ING. RICARDO MARTÍNEZ CRUZ	SUPERVISOR DE OBRA (CEA)	

**POR LOS LICITANTES**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE	LICITANTE	FIRMA
SERGIO CORTÉS GUTIERREZ	J.T. OPUS S.A. DE C.V.	
HUGO MEJÍA CERVANTES	AQUA NOVA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	
GONZALO LARRINAGA ALVAREZ	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	
FRANCISCO ANDRADE MÁRQUEZ	AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V.	

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACTA DE JUNTA DE ACALARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CE-914029999-E4-2017

