



SEGUNDA CIRCULAR ACLARATORIA

Oficio Número: CEAJ/DPC/509/2023

Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

Guadalajara, Jalisco, a 13 (trece) de octubre del 2023 (dos mil veintitrés)

Licitación Pública Estatal No. CEA-CON-EST-LP-089-23

Licitantes y Personas físicas

Presente.

Por medio de este conducto, en mi función de Director de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, y de conformidad con el artículo 35 fracción V de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 31 segundo párrafo y demás relativos del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, me refiero a la Licitación Pública Estatal No. CEA-CON-EST-LP-089-23, que tiene por objeto: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) JUNTA HERMÉTICA, DIÁMETRO NOMINAL 1500 MM, ETAPA 1 - TRAMO 1, EN EL SUR - ORIENTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA (AMG), JALISCO.

Sobre el particular, conforme al artículo 65 y artículo 70, numeral 2 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se hacen de su conocimiento los siguientes puntos:

1. En el documento PE 01 (CATÁLOGO DE CONCEPTOS) se ha modificado la descripción de los conceptos número CEA-0027, CEA-0028, CEA-0029 y CEA-0030, quedando de la siguiente manera.

PE 01 (CATÁLOGO DE CONCEPTOS)	
DICE:	
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
CEA-0027	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE MARIPOSA DOBLE EXCENTRICIDAD DN 1500 (60") CLASE 150, INCLUYE: EMPAQUES DE ELASTOMERO NECESARIOS, TRASLADO HASTA EL SITIO DE LA OBRA Y MANIOBRAS DE DESCARGA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.
CEA-0028	INSTALACION DE VÁLVULA DE MARIPOSA DOBLE EXCENTRICIDAD DN 1500 (60"), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, NIVELACION, PRUEBAS DE HERMETICIDAD EN CAMPO SEGUN NORMA NOM-011-CAN-2011, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A MANUALES DEL PROVEEDOR.
CEA-0029	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE MARIPOSA DOBLE EXCENTRICIDAD DN 250 (10") CLASE 150, INCLUYE: EMPAQUES DE ELASTOMERO NECESARIOS, TRASLADO HASTA EL SITIO DE LA OBRA Y MANIOBRAS DE DESCARGA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.
CEA-0030	INSTALACION DE VÁLVULA DE MARIPOSA DOBLE EXCENTRICIDAD DN 250 (10"), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, NIVELACION, PRUEBAS DE HERMETICIDAD EN CAMPO SEGUN NORMA NOM-011-CAN-2011, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A MANUALES DEL PROVEEDOR.
DEBE DECIR:	
CEA-0027	VÁLVULA MARIPOSA MCA. BRAY O SIMILAR, S-36 TRIM 375 DE 60" CUERPO DE HIERRO DÚCTIL ASTM-A536, TIPO DOBLE BRIDA DE UNA SOLA PIEZA BRIDA DE MONTAJE PARA AUTOMATIZACIÓN ISO5211, RECUBIERTO DE PINTURA EPOXICA PARA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, PARA INSTALARSE ENTRE BRIDAS ANSI 125/150#, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 150PSI (10.5KG/CM2), DISCO DE ACERO INOXIDABLE T-316 ASTM A351 CF8M LA FUNDICIÓN ES MECANIZADA



	ESFÉRICAMENTE Y MANUALMENTE PULIDO PARA PROPORCIONAR UN CIERRE HERMÉTICO A BURBUJAS, MÍNIMO TORQUE Y MAYOR VIDA ÚTIL DEL ASIENTO, VÁSTAGO EN ACERO INOXIDABLE T-416 ASTM A582 TIPO 416 CON CONEXIÓN ESTRIADA INTERNA PARA CONEXIÓN DE VÁSTAGO CONDUCE EL DISCO SIN LA NECESIDAD DE TORNILLOS O PASADORES, CON RODAMIENTOS SUPERIORES E INFERIORES CON PROTECCIÓN DEL EJE Y CUERPO PARA ALTO CICLAJE, ASIENTO EN EPDM CON SUJECIÓN DE LENGÜETA CANAL PARA AISLAMIENTO DEL CUERPO CON EL FLUIDO SELLO HERMÉTICO CLASE VI CON UNA JUNTA TÓRICA MOLDEADA QUE ELIMINA EL USO DE EMPAQUES DE BRIDA. INCLUYE OPERADOR DE ENGRANES Y VOLANTE.
CEA-0028	INSTALACION DE VÁLVULA DE MARIPOSA S-36 TRIM 375 DE 60", INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, NIVELACION, PRUEBAS DE HERMETICIDAD EN CAMPO SEGUN NORMA NOM-011-CAN-2011, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A MANUALES DEL PROVEEDOR.
CEA-0029	VÁLVULA MARIPOSA MCA. BRAY O SIMILAR, S-30 TRIM 169 DE 10" CUERPO DE HIERRO FUNDIDO ASTM-126 CLASE B, TIPO OBLEA O WAFER DE UNA SOLA PIEZA CON CUELLO EXTENDIDO DE 2" PARA AISLAMIENTO A LA TUBERÍA Y BRIDA DE MONTAJE PARA AUTOMATIZACIÓN ISO5211, RECUBIERTO DE PINTURA EPOXICA PARA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, PARA INSTALARSE ENTRE BRIDAS ANSI 125/150#, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 150PSI (10.5KG/CM2), DISCO DE ACERO INOXIDABLE T-316 ASTM A351 CF8M, VÁSTAGO EN ACERO INOXIDABLE T-416 ASTM A582 TIPO 416 CON CONEXIÓN DOBLE D PARA EVITAR AGENTES EXTERNOS ENTRE DISCO Y VÁSTAGO, ASIENTO EN EPDM CON SUJECIÓN DE LENGÜETA CANAL PARA AISLAMIENTO DEL CUERPO CON EL FLUIDO SELLO HERMÉTICO CLASE VI INCLUYE OPERADOR DE ENGRANES Y VOLANTE.
CEA-0030	INSTALACION DE VÁLVULA DE MARIPOSA S-30 TRIM 169 DE 10", INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, NIVELACION, PRUEBAS DE HERMETICIDAD EN CAMPO SEGUN NORMA NOM-011-CAN-2011, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION DE ACUERDO A MANUALES DEL PROVEEDOR.

2. Se difiere el Acto de presentación y apertura de proposiciones y el Acto de pronunciamiento de fallo, quedando de la siguiente manera.

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	
DICE	DEBE DE DECIR
18 de Octubre del 2023 09:30 horas	23 de Octubre del 2023 09:30 horas

ACTO DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO	
DICE	DEBE DE DECIR
08 de Noviembre del 2023 10:00 horas	10 de Noviembre del 2023 10:00 horas

3. En el documento PT-23 COTIZACIONES, FICHAS TÉCNICAS, CERTIFICACIÓN Y NORMAS APLICABLES DE MATERIALES ESPECIALES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CALIDAD.

B) COPIA DE LAS COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES DIRIGIDA A LA EMPRESA PARTICIPANTE, se solicita la siguiente información.

- PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Fo. Y ACERO
- VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE 10"
- VALVULAS MARIPOSA DE 60" Y 10"
- EXTREMIDAD BRIDA CAMPANA DE PRFV
- TUBERIA DE PRFV
- MATERIALES PETREOS DE LA REGIÓN:
 - GRAVA




- ARENAS
- MATERIAL PARA RELLENO
- PIEDRA
- ACERO DE REFUERZO

NOTA: Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias en su propuesta en caso de que se requieran, con base a juntas de aclaraciones, circulares aclaratorias, bases de licitación y convocatoria publicada por la dependencia, para ser entregada de forma adecuada y congruente el día del acto de presentación y apertura de la misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos, descripciones y fechas establecidas para este procedimiento por la dependencia.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE

"2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"



Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo
Director de Presupuestos y Contratos
Dirección de Presupuestos y Contratos
de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.